

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя руководителя

МТУ Ростехнадзора

 О.И. Дударева

« 02 » августа 2022 г.

ПРОГРАММА

по проверке готовности

муниципальных образований Смоленской области

к отопительному периоду 2022-2023 годов

Смоленск
2022

**План проверок готовности муниципальных образований Смоленской области
к отопительному периоду 2022-2023 годов**

№ п/п	Наименование муниципального района, городского поселения (гп), сельского поселения (сп), городского округа, исполняющего полномочия по теплоснабжению	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
1	Муниципальное образование «Велижский район»	05.09.2022	08.09.2022
2	Муниципальное образование «Вяземский район»	05.09.2022	08.09.2022
3	Муниципальное образование «Глинковский район»	05.09.2022	08.09.2022
4	Муниципальное образование «город Десногорск»	05.09.2022	08.09.2022
5	Муниципальное образование «Ельнинский район»	05.09.2022	08.09.2022
6	Муниципальное образование «Монастырщинский район»	05.09.2022	08.09.2022
7	Муниципальное образование «Гагаринский район»	12.09.2022	15.09.2022
8	Муниципальное образование «Демидовский район»	12.09.2022	15.09.2022
9	Муниципальное образование «Дорогобужский район»	12.09.2022	15.09.2022
10	Муниципальное образование «Ершичский район»	12.09.2022	15.09.2022
11	Муниципальное образование «Кардымовский район»	12.09.2022	15.09.2022
12	Муниципальное образование «Краснинский район»	12.09.2022	15.09.2022
13	Муниципальное образование «Починковский район»	12.09.2022	15.09.2022
14	Муниципальное образование «Духовщинский район»	19.09.2022	22.09.2022

15	Муниципальное образование «Новодугинский район»	19.09.2022	22.09.2022
16	Муниципальное образование «Рославльский район»	19.09.2022	22.09.2022
17	Муниципальное образование «город Смоленск»	19.09.2022	22.09.2022
18	Муниципальное образование «Сычевский район»	19.09.2022	22.09.2022
19	Муниципальное образование «Темкинский район»	19.09.2022	22.09.2022
20	Муниципальное образование «Хиславичский район»	19.09.2022	22.09.2022
21	Муниципальное образование «Руднянский район»	26.09.2022	29.09.2022
22	Муниципальное образование «Сафоновский район»	26.09.2022	29.09.2022
23	Муниципальное образование «Смоленский район»	26.09.2022	29.09.2022
24	Муниципальное образование «Угранский район»	26.09.2022	29.09.2022
25	Муниципальное образование «Холм- Жирковский район»	26.09.2022	29.09.2022
26	Муниципальное образование «Шумячский район»	26.09.2022	29.09.2022
27	Муниципальное образование «Ярцевский район»	26.09.2022	29.09.2022

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Программа по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), Положением о Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 июля 2022 г. № 205, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила оценки готовности к отопительному периоду), Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 № 314).

Программа определяет порядок действий сотрудников МТУ Ростехнадзора (далее - Управление) при проведении проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

Программой устанавливается срок окончания проверки муниципальных образований 15 ноября 2022 г.

Проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду осуществляется комиссией, назначенной распоряжением заместителя руководителя Управления, на основании Плана проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду (далее - план проверок).

В ходе проведения проверки комиссией проверяется выполнение требований, установленных Разделом 2 настоящей Программы (далее - требования по готовности).

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по установленной форме. Акт составляется в двух экземплярах и регистрируется в «Журнале регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду».

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Перечень является приложением к акту и подписывается комиссией.

По результатам заседания комиссии по выдаче актов проверки готовности к отопительному периоду составляется Протокол заседания комиссии по выдаче актов проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов. Протокол подписывается членами комиссии Управления и представителем министерства ЖКХ субъекта Российской Федерации.

В случае вывода комиссии по итогам проверки о готовности к отопительному периоду Муниципальному образованию выдается Паспорт готовности к отопительному периоду.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее- паспорт) составляется комиссией Управления по установленной форме и выдается Управлением по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 ноября текущего года.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду, выданных Управлением».

Муниципальное образование, не получившее по проверяемым объектам паспорт готовности до 15 ноября 2022 года, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

При оценке готовности муниципального образования к отопительному периоду осуществляется проверка выполнения следующих требований:

1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций не требуется для поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек (письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 сентября 2013 № 00-03-06/1380).

2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

4. Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также потребителями тепловой энергии, а именно:

4.1. наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования, к работе в отопительный период;

4.2. наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования, к работе в отопительный период;

4.3. наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования, к работе в отопительный период;

4.4. наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;

4.5. наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального образования;

4.6. наличие бесхозных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующей теплосетевой организации;

4.7. наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения определен пунктами 104 - 109 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808);

4.8. наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива утвержденным нормативам на всех источниках тепловой энергии муниципального образования;

4.9. наличия перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования;

4.10. наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;

4.11. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

4.12. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 18 Закона № 190-ФЗ.

При рассмотрении актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования, членами Комиссии контролируются следующие соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; обеспечение качества теплоносителей;

организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период;

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

При рассмотрении актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии, членами Комиссии проверяются:

устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

работоспособность защиты систем теплоснабжения;

наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

плотность оборудования тепловых пунктов;

наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок;

проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.